

Основна школа „Жикица Јовановић Шпанац“
Бела Црква
Дел.број: 247/2018
Датум:28.05.2018.година

**ПРЕДМЕТ: Појашњење у вези са конкурсном документацијом за ЈНМВ 02/2018
Замена столарије на школи у ИО Завлака**

Дана 25.05.2018. године примљена су питања заинтересованих лица следећег садржаја:

Питање:

1. У посебним техничким условима захтевате да дебљина профила ојачања буде 3мм.
То не постоји на српском тржишту. Да ли је то нека грешка?

Одговор:

Поштовани,

У питању је грешка у дебљини лима који ојачава PVC профил прозора. Уместо 3mm треба да стоји од 1,5-2,00mm.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ