

Основна школа „Жикица Јовановић Шпанац“
Бела Црква
Дел.број: 307/2017
Датум:19.07.2017.

**ПРЕДМЕТ: Појашњење у вези са конкурсном документацијом за ЈНМВ 02/2017
реконструкција грејања**

Дана 18. и 19.07.2017. године примљена су питања заинтересованих лица следећег садржаја:

Питање:

1. На страни 18. у спецификацији радова-предмер и предрачун у тачки 1. захтева се демонтажа постојеће опреме. На коју се тачно опрему односу котла или су у питању судови?

Одговор:

Под демонтажом постојеће опреме подразумева се постојећи котла који се мења и њему припадајућа опрема која се такође мења. При обавезном обиласку локације (услов конкурсне документације) можете сагледати обим потребних радова.

Питање:

2. На истој страни у тачки 2. захтева се капацитет котла од 300kw. Са којом температуром ће котла радити(полазна и повратна вода) и са којим притиском?

Одговор:

Котла ради у температурном режиму 90/70°C и притиску до 4 бар.

Питање:

3. У тачки 3. захтева се отворена експанзиона посуда запремине 420 л четвртастог облика. Да ли је могуће понудити посуду цилиндричног облика Ø 600x1500mm који одговара у свему према захтеваној спецификацији?
Предлажемо цилиндричну посуду и због мањих завара уместо четвртастог где се свака страница завараје и где је већа могућност да негде процури.

Одговор:

Понуда се доставља на основу предмера радова датих у конкурсној документацији. Техничке појединости изабрани извођач радова ће прецизирати са Стручним надзором који ће пратити извођење радова.

Питање:

4. На страни 20 II димњак , тачка 3 захтева се димњак димензије Ø 500x1000mm. На шта се тачно односи величина од 1000mm, када је потребно да се дефинише тачна висина димњака?
Да ли је висина димњака 9,5 м?

Одговор:

У предмеру радова је дефинисан монтажни димњак димензије $\varnothing 500\text{mm}$. Делови димњака су дефинисани у комплекту тако да пажљивим читањем предмера можете извести све потребне чињенице.

Питање:

Молим Вас за контакт податке особе за обилазак локације.

Одговор:

Контакт подаци особе за обилазак локације:

Драгутин Петровић

0643169593

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ